

Elektronische Mehrtonsirene 8Töne, Gehäuse rot

Ī	<u></u>	1	
K	•		

WARNING

AVERTISSEMENT

WARNUNG

AVVERTENZA

ADVERTENCIA

ATENÇÃO

Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.

Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Controler la tension et la fréquence d'alimentation. Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle. Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.

Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.

Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

IEC, CE

UL

-30°C .. +60°C

-30°C .. +60°C / -22 F .. +140 F

-30°C .. +38°C / -22 F .. +100 F

Installation Installation Installation Installazione Instalação Instalación

Surface Mount Montage en saillie Oberflächenmontage Superficie Montaggio Montagem De Superficie Montaje Superficie (UL TYPE 4, 4X, 13)


Mounting screws not provided
Vis de montage non-fournis.
Befestigungsschrauben sind im
Lieferumfang nicht enthalten.
Viti di montaggio non incluse.
Parafusos para montagem não
são fornecidos.
No se incluyen los tornillos de
montaje.


Seal Washers Rondelles d étanchéité Dichtungsscheiben Rondelle di tenuta Anilhas de vedação Arandelas de cierre



Gasket not provided Joint Plat non-fournis. Dichtung ist im


Lieferumfang nicht enthalten. Guarnizione non incluse. Juntas não incluídas. No se incluyen los Junta.
















Drilling pattern, Schéma de perçage, Bohrbild, Dima di foratura, Padrão de perfuração, Plantilla patrón

Surface Mount Montage en saillie Oberflächenmontage Superficie Montaggio Montagem de Superfície Montaje Superficie



Α	В	С	
60 mm (2,36")	6,5 mm (0,26")	12 mm (0,47")	

Tone selection Sélection du son Tonauswahl Selezione tono Selecção de tom Selección de tono



Loudness depending on frequency
Puissance sonore selon la fréquence
Lautstärke in Abhängigkeit von der Frequenz
Volume in funzione della frequenza
Volume (sonoridade) dependente da frequência
Volumen en base a la frecuencia

Variation +2dB, -3dB


Tolérance
Variation
variazioni
Variação
Variación

	Tone table ASS-P, ADS-P						
	STAGE 1 S1	Tone type	Frequency Hz	Pictogram	Repeat rate	Specific application	
000	Tone 01	continuous	4600 Hz				103
600	Tone 02	continuous	1500 Hz				99
080	Tone 03	intermittent	4600 Hz		250 ms on, 250 ms off		103
888	Tone 04	intermittent	1500 Hz		250 ms on, 250 ms off		99
000	Tone 05	sweeping	1200 - 500 Hz	7	1 Hz	evacuation Germany DIN 33404-3	96
888	Tone 06	sweeping	500 - 1200 Hz		rising in 3 s, 0,5 s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
800	Tone 07	alternating	800 - 1000 Hz		2 Hz		94
000	Tone 08	sweeping	500 - 1500 Hz	$\wedge \wedge \wedge$	10 Hz		94





$\overline{\Lambda}$	WARNING	Bonding between conduit connections is not automatic and must be provided as a part of the installation.
	AVERTISSEMENT	La connexion des masses n'est pas réalisée automatiquement par les raccordements des gaines et doit être prévue séparément lors de l'installation.
	WARNUNG	Die Verbindung zwischen Leitungsanschlüssen wird nicht automatisch hergestellt und muss bei der Installation erfolgen.
	AVVERTENZA	il collegamento a massa tra i connettori delle guaine non è automatico e deve essere previsto nell'ambito dell'installazione.
	ATENÇÃO	A ligação entre as conexões de conduíte não é automática e deve ser fornecida como parte da instalação.
	ADVERTENCIA	El enlace entre las conexiones del conducto no es automático y debe hacerse como parte de la instalación.



SCHRACK